水道水の水質検査結果（菊川地区）　　令和8年10月分

令和8年10月分は、毎月検査項目についての検査結果です。
・検査を行ったすべての項目について、水質基準に適合しています。

項　目	単位	基　準	菊川浄水場 配水系 楢崎 給水栓	道市 水源系 轡井 給水栓
一般細菌	CFU/mL	1mLの検水で形成される集落数が100以下であること。	0	0
大腸菌		検出されないこと。	検出せず	検出せず
塩化物イオン	mg/L	1リットル中に200mg以下であること。	11	7.9
ジェオスミン	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	1リットル中に0.00001mg以下であること。	0.000001未満	—
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	1リットル中に3mg以下であること。	0.6	0.3未満
pH値		5.8以上8.6以下であること。	7.2	8.3
味		異常でないこと。	異常なし	異常なし
臭気		異常でないこと。	異常なし	異常なし
色度	度	5度以下であること。	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2度以下であること。	0.1未満	0.1未満
遊離残留塩素	mg/L	１リットル中に0.1mg以上であること。	0.8	0.5

※　検査しない場合は「—」と表示します。