仕　様　書

1　件　　名　塩ビ管用継手補修材（ソケット用）　1個　ほか2件

2　納　　期　発注後3週間

3　調達物品及び納品場所

品名	規格形状	数量	単位	備考	納品場所
塩ビ管用継手補修材（ソケット用）	40㎜　FCD製　塩ビ管継手部用漏水補修金具（ソケット用）	1	個	承認材料	上下水道局 高尾第一倉庫
塩ビ管用継手補修材（エルボ用）	50㎜　FCD製　塩ビ管継手部用漏水補修金具（エルボ用）	1	個	承認材料	
特殊押輪	ダクタイル鋳鉄管K形用250㎜ 3DkN以上（ゴム輪、ボルトナット付）	1	個	承認材料	

注　備考欄に承認材料と記載されている場合は、下関市上下水道局水道用資材承認一覧表に登録されているものを納品すること。

4　その他

納品の際には、事前に水道管路課に連絡すること。

連絡先：水道管路課　管理係　TEL083-231-3115

参考：下関市上下水道局水道用資材承認一覧表（抜粋）

継手

品　名	形　状・寸　法	型　式・（条　件）	メーカー
ソケット用フクロジョイント	φ40～150	TH-60	大成機工㈱
パイププロテクター　硬質塩化ビニル管用	φ40～150	FHAV	コスモ工機㈱

品　名	形　状・寸　法	型　式・（条　件）	メーカー
エルボ用フクロジョイント	φ40～100	TH-60E	大成機工㈱

品　名	形　状・寸　法	型　式・（条　件）	メーカー
特殊押輪ロングワイドZ	φ75～900	TN-30Z	大成機工㈱
スーパーホールド	φ75～900	CMH-Z・CMH-S	コスモ工機

法令に適合したもの：水道法施行令第6条（給水装置の構造及び材質の基準）及び厚生省令第14号（給水装置の構造及び材質の基準に関する省令）に定められた技術的事項に適合したもの