

自主使用前検査結果届出書

診療所の名称 及び所在地	名 称				
	所在地				
診療科目					
管理者名					

使用検査の 項目・内容						
検査年月日		平成 年 月 日				
検査 実施者	氏名			検査立 会者	氏名	
	所属			所属		

1. 病棟廊下の幅

病棟名	廊下の幅	病棟名	廊下の幅
	片側居室・両側居室 m		片側居室・両側居室 m

2. 階段及び構造

階数	通常階段					避難階段	手すり
	用途	幅	踊り場	けあげ	踏み面		
	患者専用	m	m	m	m	要・不要 (適・否)	有・無
	患者専用	m	m	m	m	要・不要 (適・否)	有・無

3. 診察室及び処置室（内視鏡室等含む）

室名	面積	適否	室名	面積	適否
		適 否			適 否
		適 否			適 否

4. 歯科診療室及び歯科技工室

区分	採光または照明	防火設備	その他
歯科診療室	適 否	適 否	技巧室との画壁（適・否）
歯科技工室	適 否	適 否	防塵設備（適・否）

5. 臨床検査施設及び調剤所

臨床 検査 施設	防火設備	設 備		調 剤 所	採光・換気	冷暗所	設 備
	適 否	血色素計 上皿天秤顕微鏡 血球分類計算器 光電比色計	血沈台 電気冷蔵庫 遠心器		適 否	有 無 冷蔵庫 容量 L	上皿天秤・電子天秤 (感量 mg) 麻薬金庫 毒薬保管庫

6. 手術室及び準備室

区分	手術台	床	壁	天井	照明	防爆設備
手術室	台	不浸透質 その他	不浸透質 その他	不浸透質 その他	適 否	適 否
準備室	/	不浸透質 その他	不浸透質 その他	不浸透質 その他	適 否	/

7. 分娩室及び新生児入浴施設

分娩室	有 無	新生児 入浴施設	有 無	沐浴室	
				独立	否

8. 消毒及び洗濯施設

消毒施設	消毒室		消毒器具	その他	洗濯施設	業務の委託	洗濯器具	その他
	有	無				外注	洗濯機 脱水機 乾燥機	
						院内処理		

9. エックス線装置及び診療室

製作者名	型式	エックス線管最大電圧	エックス線管定格出力			危害防止装置	
		KVP	連続 短時間	KVP	mA	適	否
		KVP	連続 短時間	KVP	mA	適	否

10. 患者入院施設（用途変更，工事を伴わない変更）

	一般病床	療養病床	合計
既存病床数	室 床	室 床	室 床
検査対象病床数 (増減病床数)	室 床	室 床	室 床
許可病床総計	室 床	室 床	室 床

※ 病室に関する資料を添付のこと

11. 給食施設

調理室	天井	床		照明	排水	手洗い	専用便所
	有 無	耐水	その他 ()	適 否	適 否	有 無	有 無
	換気	防火設備	食品貯蔵庫	汚物溜等の配置			
	適 否	適 否	適 否	適 否			
配膳室	食器消毒		方法				
	蒸気	煮沸	病棟配膳	中央配膳	その他 ()		

12. 機能訓練室

機能訓練室	有無及び面積	有 (面積: m2)	無	
	設置器具・機械			

13. 食堂・談話室及び浴室（療養病床設置のみ）

食堂	有 無	談話室	有 無	浴室	有 無
	面積 m2		面積 m2		特殊浴室 ()
	専用		食堂と共用		一般浴室

14. 建築基準法関係

適 否

15. 医療法上のその他の適否

項目・内容	医療法上の適否及びその内容

構造設備に関する資料

(同一敷地内での建替え、増改築の際に変更後の構造設備を記入)

建物の構造概要				診療室又は歯科治療室			
建物名称				室名		室面積	ユニット
構造		造 階建				m ²	台
敷地面積		m ²	内 階部分				m ²
建築面積		m ²	延べ床面積			m ²	台
調剤室				手術室			
室面積	採光面積	外気開放面積	麻薬金庫	室面積	m ²	準備室	m ²
m ²	m ²	m ²	有・無	内壁の構造			
冷暗所の構造・面積		備付け天びん		床の構造			
		感量	mg	照明設備	有・無	滅菌手洗設備	有・無
			台	消毒設備	有・無	防じん設備	有・無
エックス線室の構造				暖房設備	有・無	防爆設備	有・無
室面積	m ²	操作室	m ²	排水設備	有・無	有・無	
室の構造				歯科技工室			
暗室	有・無			室面積	防火設備の概要		構造概要
台数	台			m ²			添付のこと
病室・病床数			その他の施設及び設備				
一般病床	室	床	検査室	m ²	防火設備の概要		
療養病床	室	床	分べん室	m ²			
合計	室	床	新生児入浴室	m ²			
※病室に関する資料を添付のこと							