

第9 屋外消火栓設備の技術基準

1 加圧送水装置

加圧送水装置は、規則第22条第9号、第10号及び平成9年消防庁告示第8号の規定によるほか、次によること。

(1) 加圧送水装置の位置

第2屋内消火栓設備の技術基準2(1)の規定を準用する。★

(2) ポンプを用いる加圧送水装置は、第2屋内消火栓設備の技術基準2(2)アの規定を準用するほか、次によること。

ア 非常動力装置は、自家発電設備の基準（昭和48年消防庁告示第1号）に適合すること。◆

イ ポンプの吐出量

(ア) 屋外消火栓専用の場合

規則第22条第10号ハ(イ)の規定によること。

ただし、大規模な防火対象物で、屋外消火栓の有効範囲に含まれない部分が存するときは、5(1)イの規定によること。◆

(イ) 共用の場合

第2屋内消火栓設備の技術基準2(2)イ(イ)の規定を準用する。

(ウ) ポンプの全揚程（単位m）

平ホースの摩擦損失水頭は、次の表による値以上の値とすること。

★

流量	口径及び長さ	50mm×20m	65mm×20m
350ℓ/min		3.0m	0.8m

(3) 高架水槽を用いる加圧送水装置は、次によること。

ア 消防用ホースの摩擦損失水頭は、(2)ウの規定を準用する。★

イ 加圧送水装置の吐出量は、(2)イのポンプ吐出量を充足すること。◆

(4) 圧力水槽を用いる加圧送水装置は、第2屋内消火栓設備の技術基準2(4)イからエまでの規定を準用するほか、次によること。

ア 消防用ホースの摩擦損失水頭は、(2)ウの規定を準用する。★

イ 加圧送水装置の吐出量は、(2)イのポンプ吐出量を充足すること。◆

(5) 起動装置等

規則第22条第10号ホの規定によるほか、第2 屋内消火栓設備の技術基準2(5)の規定を準用する。◆

(6) 起動表示灯

第2屋内消火栓設備の技術基準2(6)の規定を準用する。★

(7) 加圧送水装置には、当該屋外消火栓のノズルの先端における放水圧力が0.6MPaを超えないための措置を講じること。

ただし、当該放水圧力は0.35Mpaを超えないことが望ましい。◆

(8) 加圧送水装置の耐震措置

第2屋内消火栓設備の技術基準2(8)の規定を準用する。★

2 水源等

第2屋内消火栓設備の技術基準3(1)ア、イ及び(2)から(5)の規定によるほか、水量が屋外消火栓の設置個数（当該設置個数が2を超えるときは、2とする。）

に7m³を乗じて得た量以上の量とする。★

3 配管等

配管等の材質及び構造は、規則第22条第8号の規定によるほか、次によること。

(1) 材質

第2屋内消火栓設備の技術基準4(1)の規定を準用する。★

(2) 構造

ア 使用配管は、水力計算により算出された呼び径によるものとし、管の受持つ許容水量は、次表に定めるもの以下とすること。★

使用管径 (mm)	管の受持つ流量 (ℓ/min)
65以上	350
100以上	700

イ アによるほか、第2屋内消火栓設備の技術基準4(2)エからコの規定を準用する。★

4 配線等

第2屋内消火栓設備の技術基準5の規定を準用する。

ただし、地中埋設配線は、耐火構造の主要構造部に埋設されたものと同等とみなす。★

5 屋外消火栓の位置

(1) 位置

ア 消火栓は、防火対象物の出入口（その他の開口部で、消火活動時容易にホースを延長して進入できるものを含む。）に設けること。

イ 消火栓を防火対象物の周囲に設置した場合、各消火栓から水平距離40m以内に包含されない部分が、防火対象物の中央部に生ずるときは、令第19条第4項の規定の例により、当該部分に屋内消火栓を有効に設置すること。ただし、建物構造上又は機械設備の設置状況等により、屋内消火栓を設置することが困難な場合は、次の表の左欄に掲げる区分に応じたポンプ吐出量とし、かつ、当該部分の直近の消火栓に必要なホースを増加することにより、令第32条の規定を適用し、屋外消火栓を有効に設置したものとみなす。◆

防護もれとなる部分の面積	ポンプの吐出量
500m ² 以下	800ℓ/min
500m ² を超え1,000m ² 以下	1,200ℓ/min
1,000m ² を超え1,500m ² 以下	1,200ℓ/min
1,500m ² を超えるもの	1,600ℓ/min

(2) 屋外消火栓箱の構造及び標示は、次によること。

ア 構造

第2 屋内消火栓設備の技術基準6 (2)ア(ア)及び(ウ)の規定を準用するほか、次によること。

(ア) 箱の大きさは、内法幅0.85m以上、高さ1.05m以上とし、奥行は弁の操作、ホースの収納等に十分な余裕を有すること。◆

(イ) 消防用ホースは、「消防用ホースの技術上の規格を定める省令」(平成25年総務省令第22号)の基準に適合するものを使用すること。呼称50又は65のもので、長さ20mのものを2本以上設けること。また、ホースは、品質評価品を用いること。

(ウ) 令第19条第3項第2号に規定する消防用ホースの長さは、当該屋外消火栓のホースを展張させたものに放水距離を加えた範囲により、当該規定に定められた放水範囲の各部分を有効に放水できる長さとする事。

イ 標示は、次によること。

(ア) 消火栓箱は、赤色又は朱色(屋内消火栓設備の基準5(2)イに準じて位置表示灯を設置した場合は、この限りでない。)とし、扉の前面に黄色の発光塗料で「ホース格納箱」(放水口を内蔵するものは「消火栓」。)と表示すること。この場合の文字の大きさは、1字につき20cm²以上とすること。★

(イ) 規則第22条第4号ロに規定する標識は、前(ア)により放水口を消火栓箱に内蔵するものを除き、地面から50cm以上、1m以下の位置に、第3スプリンクラー設備の技術基準I 4(4)アの規定を準用して設けること。◆

(3) 消火栓の開閉弁等は、規則第22条第1号の規定によるほか、次によること。

ア 開閉弁は、最大使用圧力の区分に応じた、評定品を使用すること。★

イ 消火栓の開閉に器具を必要とするものは、ホース格納箱に当該器具を収納しておくこと。◆

ウ 放水口(ホース接続口)の結合金具は、第2屋内消火栓設備の技術基準6(3)イの規定を準用すること。

なお、「呼称40又は50」は「呼称50又は65」と読み替えるものとする。



(4) ノズル

ア 品質評価品を使用すること。◆

イ ノズルチップの口径は、スムーズノズルの場合18mmから20mmのもので、
噴霧切換装置を有すること。◆

ウ 管体の元金具には取手をつけること。◆

6 凍結防止

第2屋内消火栓設備の技術基準7の規定を準用する。◆

7 非常電源


第23非常電源設備の技術基準によること。★

8 総合操作盤

第25の2総合操作盤の技術基準によること。

屋外消火栓箱

1 標準型



2 関連機器組込型

