

## 需要場所等一覧表

## 1. 需要場所の概要

施設名	所在地 (需要場所)	電気方式	標準電圧	受電周波数	本線	自動検針装置	備考
下関市立美術館	下関市長府黒門東町1-1	交流3相3線方式	6,000 V	60 Hz	1回線受電	有	・空調設備等監視装置24時間稼働

## 2. 予定契約電力・予定使用電力量

施設名	項目	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	区分	使用電力量計
下関市立美術館	契約電力	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	218 kW	夏季	180,200 kWh
	力率	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	その他季	482,900 kWh
	使用電力量	62,600 kWh	55,800 kWh	49,900 kWh	48,800 kWh	55,300 kWh	66,600 kWh	57,500 kWh	59,000 kWh	43,600 kWh	48,000 kWh	54,200 kWh	61,800 kWh	年間	663,100 kWh