

別紙1

仕様書

1. 業務名：下関市満珠荘浴室用ガス給湯器取替業務
2. 履行場所：下関市満珠荘（下関市みもすそ川町3番75号）
3. 目的：下関市満珠荘の浴室用ガス給湯器2台の取替を行うもの
4. 業務内容：給湯器2台の取替、付帯工事（耐塩害塗装を含む）及び既存機器の処分。仕様については以下のとおり。

交換機器：屋外型高効率給湯機器（エコジョーズ）2台

容量：50号

外形寸法：高さ830mm×幅480mm×奥行360mm 以内

電源：AC100V

付属品：リモコン、連結用システムコントローラー

既存機器：ノーリツ GQ-C5022WZ

※既存の配線カバー等は再利用するものとする。

5. その他：施工は令和7年9月9日（火）又は令和7年9月10日（水）
に行うものとする。