

■下関駅周辺地区市営住宅等建替事業(1期)の実施方針等に関する意見に対する回答

No	公表資料名称	頁	第	小項目			意 見	回 答
1	要求水準書(案)	11	3	2	3		「管理技術者は、構造、電気設備、機械設備の主任技術者の兼務は認めない」と記載がありますが、建築を含め全て兼務が可能になる様、ご検討いただけないでしょうか。	管理技術者は、建築、構造の主任技術者の兼務を認めることとします。ただし、電気設備、機械設備は専門分野の立場から設計内容を独立して確認する役割を担うため兼務することを不可とします。詳しくは入札公告時に公表する入札説明書において示します。