

## 水道用次亜塩素酸ナトリウム（ローリー・豊北）購入仕様書

本仕様書は、令和 8 年度に単価契約（単位：kg）にて購入する、水道用次亜塩素酸ナトリウム（ローリー・豊北）について適用する。

### 1 品名

水道用次亜塩素酸ナトリウム（ローリー・豊北）

### 2 使用目的

上水道浄水処理（消毒）用

### 3 品質

次の（１）及び（２）の品質規格を満たすもの。

（１）（公社）日本水道協会規格 JWWA K 120:2008-2 に基づく試験方法により試験した結果、（公社）日本水道協会規格 JWWA K 120:2008-2 の「表 1－品質」中の「一級 製品 I」に示す各項目の基準を満たすこと。

（２）水道施設の技術的基準を定める省令（平成 12 年厚生省令第 15 号。以下「施設基準省令」という。）の別表第 1 に示す各項目の基準を満たすこと。また、設定最大注入率は 100 mg/L（有効塩素 12%溶液に換算した値）以上とし、試験方法は「水道用薬品類の評価のための試験方法ガイドライン」（平成 16 年 3 月 31 日付け健水発第 0331002 号 厚生労働省健康局水道課長通知（最終改正令和 2 年 3 月））に基づくものとする。

### 4 契約期間

契約締結日から令和 9 年 3 月 31 日まで

### 5 発注単位

1 回当たり 800kg 以上（発注者の事情により、これに満たないことがある。）

### 6 年間予定数量

約 3,200kg

上記の数量は、参考数量であり、実際の購入数量を保証するものではない。

## 7 納入期日

発注日から起算して5日以内とする。ただし、事前に連絡が行われている場合に限り、双方了解の上で納入期日を延長することができるものとする。

## 8 納入場所

小河内水源地（下関市豊北町大字粟野2514番地5）

## 9 納入方法

- (1) 浄水場内次亜塩素酸ナトリウム注入設備室屋外に設置のφ50フランジにタンクローリーのホースを接続し、次亜塩素酸ナトリウムを納入すること。
- (2) 次亜塩素酸ナトリウム納入後、荷受口付近を給水栓水で十分洗浄すること。
- (3) その他発注者の指示に従うこと。

## 10 計量

受注者は、納品の際に、計量法で定める検定に合格した計量器で計量し、これに基づく計量証明書を発注者に提出すること。

## 11 提出書類

### (1) 契約締結時

#### ア 品質試験試果書

上記「3 品質(1)」に適合することを示すもの。品質試験結果書は公的検査機関又は環境計量証明事業所の提出日から6か月以内のものに限る。

#### イ 施設基準省令に基づく評価試験結果書

上記「3 品質(2)」に適合することを示すもの。評価試験結果書は公的な検査機関又は環境計量証明事業所の提出日から6か月以内に行ったもので、定量下限値まで表示しているものに限る。

ウ 安全データシート (SDS)

(2) 納入時

ア 納品書

イ 計量証明書

ウ 品質試験結果書

上記「3 品質(1)」についての、製造業者等の試験結果書

(3) その他

契約締結時に確認を受けた製品を変更しようとする場合は、あらかじめ「(1) 契約締結時」に示した書類を提出し、確認を受けなければならない。

1.2 その他

本仕様書に定めのない事項又は疑義がある場合は、発注者及び受注者が協議の上、決定するものとする。

以上