

仕様書

1	件名	照明器具 1個 ほか1件
2	納入場所	下関市上下水道局 長府浄水場
3	納入期限	発注後3ヶ月
4	内容	以下のとおり

No.1	物品名	照明器具
	数量	1個
	参考商品	パナソニック XFL828BJLT2
	その他	電圧:200～242V対応 反射板:鋼板、ランプ寿命:40000時間 連結埋込穴寸法:300×(2436×N+10)
No.2	物品名	直管ランプ
	数量	2本
	参考商品	パナソニック LDL110S・N/54/65-K
	その他	6000ルーメン以上 No.1に適合すること