

## 仕 様 書

- 1 件 名 安岡第 1 マンホールポンプ水位計修繕
- 2 実施場所 下関市安岡町六丁目
- 3 履行期限 令和 7 年 3 月 2 8 日
- 4 内 容 投込式水位計検出器取替修繕一式  
(1) 交換部品一覧  
水位計仕様(参考機種 新明和工業(株)製)  
測定範囲 (0~10m)  
ア 検出器 L3E(参考型式)  
材質: 本体SUS304, 水位センサ部SUS316L  
イ ケーブル(20m) 材質: EPゴム  
ウ チェーン(5m) 材質: SUS304  
(2) 取替後試験調整を行うこと
- 5 提出書類 (1) 写真(施工前・施工中・完成) 1 部  
(2) 完了届 1 部  
ア 件名  
イ 内容  
ウ 実施場所  
エ 契約金額  
オ 完了年月日  
なお、修繕料については、提出された完了届に基づく検査に合格した後、支払うものとする。  
(3) その他発注者が指示するもの
- 6 注意事項 (1) 関係各種法令を厳守し、安全に作業を行うこと。  
(2) ポンプ場の運転等に、支障を与えないこと。  
(3) 天候の急変などの不測の事態が発生した場合には、作業中止を指示することがある。  
(4) 作業に必要な電源については受注者で準備すること。また、上水については近隣の散水栓より支給するが、効率的に作業を行いその使用は最小限にすること。  
(5) 本修繕にて必要な工具機材は、すべて受注者の負担とする。  
(6) 現場工程は、発注者との打ち合わせにより決めること。

- (7) 施工に当たり施設に損傷を与えた場合は、受注者の責任において、これを補修すること。
- (8) 撤去材については、受注者にて適正に処分すること。