

歌野川ダム電力供給仕様書

区 分	仕 様
需 要 場 所 等	下関市菊川町大字上岡枝165番地10外 歌野川ダム
供 給 電 気 方 式	交流3相3線式
標 準 電 圧	6,000V
標 準 周 波 数	60Hz
受 電 方 式	1回線受電
契 約 電 力	5kW
標 準 力 率	100%
予 定 使 用 電 力 量	18,218kWh/年間 ※月別予定使用電力量は、 別紙2「歌野川ダム月別予定使用電力量一覧表」のとおり
使 用 期 間	令和7年4月 1日 0:00 から 令和8年3月31日 24:00 まで
検 針 装 置	電力需給用複合計器
需 給 地 点	本市の構内柱に施設した開閉器の電源側接続点
電 気 工 作 物 の 財 産 分 界 点	需給地点に同じ
保 安 上 の 責 任 分 界 点	需給地点に同じ
そ の 他	・入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を考慮しないものとする。

歌野川ダム月別予定使用電力量一覧表

年 月	予定最大需要電力 (kW)	予定使用電力量 (kWh)
令和7年 4月	3	1, 445
令和7年 5月	4	1, 498
令和7年 6月	3	1, 385
令和7年 7月	3	1, 370
令和7年 8月	5	1, 394
令和7年 9月	4	1, 255
令和7年10月	3	1, 219
令和7年11月	4	1, 337
令和7年12月	5	2, 244
令和8年 1月	4	1, 754
令和8年 2月	4	1, 625
令和8年 3月	4	1, 692

※上記の予定最大需要電力及び予定使用電力量は、令和6年1月から令和6年12月までの実績に基づく。