

空調機器一覧表

機器メーカー：日立アプライアンス(株)

番号	系統名	名称	品名	系統場所	室外機			室内機				
					型式	台数	設置場所	機番	型式	台数	設置場所	
1	EHP 1	ビル用マルチエアコン	24馬力	1階	RAS-AP690DS5	1	屋上	EHP 1-2	RCID-AP22K2	天井カセット形(2方向吹出)	1	1階市民相談室
								EHP 1-3	RCI-AP28K4	天井カセット形(4方向吹出)	1	1階簡易郵便局
								EHP 1-4	RCI-AP45K4	天井カセット形(4方向吹出)	2	1階会議室
								EHP 1-5	RCI-AP80K4	天井カセット形(4方向吹出)	2	1階地域交流スペース
								EHP 1-6	RPI-AP112K2	天井埋込形	2	1階ロビー
2	EHP 2	ビル用マルチエアコン	36馬力	1階	RAS-AP1000DS5	1	屋上	EHP 2-1	RCI-AP40K4	天井カセット形(4方向吹出)	4	1階廊下
								EHP 2-2	RCI-AP71K4	天井カセット形(4方向吹出)	4	1階市民生活課(東側)
								EHP 2-3	RCI-AP80K4	天井カセット形(4方向吹出)	4	1階市民生活課(西側)
								EHP 2-4	RCI-AP112K4	天井カセット形(4方向吹出)	1	1階地域包括支援センター
3	EHP 3	ビル用マルチエアコン	40馬力	2階	RAS-AP1120DS5	1	屋上	EHP 3-1	RCI-AP80K5	天井カセット形(4方向吹出)	2	2階地域政策課
								EHP 3-2	RCI-AP90K5	天井カセット形(4方向吹出)	3	2階支所長室、中会議室
								EHP 3-3	RCI-AP140K5	天井カセット形(4方向吹出)	4	2階研修室、大会議室
4	EHP 4	ビル用マルチエアコン	12馬力	2階	RAS-AP335DS5	1	屋上	EHP 4-1	RCID-AP22K2	天井カセット形(2方向吹出)	1	2階次長室
								EHP 4-2	RCI-AP80K5	天井カセット形(4方向吹出)	2	2階通信箱、簡易応接室
								EHP 4-3	RCI-AP140K5	天井カセット形(4方向吹出)	1	2階小会議室
5	EHP 5	ビル用マルチエアコン	28馬力	図書館	RAS-AP800DS5	1	屋上	EHP 5-1	RCID-AP22K2	天井カセット形(2方向吹出)	1	図書館(2)
								EHP 5-2	RCI-AP28K4	天井カセット形(4方向吹出)	3	図書館(2)
								EHP 5-3	RCID-AP36K2	天井カセット形(2方向吹出)	2	児童コーナー、読み聞かせ室
								EHP 5-4	RCB-AP36K1	ビルトイン形	8	図書館(1)
								EHP 5-5	RCID-AP40K2	天井カセット形(2方向吹出)	2	閲覧コーナー
								EHP 5-6	RCID-AP90K2	天井カセット形(2方向吹出)	1	閲覧コーナー
								EHP 5-7	RCI-AP112K4	天井カセット形(4方向吹出)	1	図書館事務室
6	EHP 6	ビル用マルチエアコン	40馬力	3階	RAS-AP1120DS5	1	屋上	EHP 6-1	RCID-AP56K2	天井カセット形(2方向吹出)	1	3階相談室
								EHP 6-2	RCI-AP80K5	天井カセット形(4方向吹出)	4	3階建設農林水産課、和室
								EHP 6-3	RCI-AP90K5	天井カセット形(4方向吹出)	4	3階建設事務所、教育支所
								EHP 6-4	RCI-AP140K5	天井カセット形(4方向吹出)	1	3階女子更衣室
								EHP 6-5	RCI-AP140K5	天井カセット形(4方向吹出)	1	3階TV会議室
7	EHP 7	ビル用マルチエアコン	8馬力	3階	RAS-AP224DS5	1	屋上	EHP 7-1	RCID-AP50K2	天井カセット形(2方向吹出)	2	3階こども発達センター事務局
								EHP 7-2	RCI-AP90K5	天井カセット形(4方向吹出)	1	3階こども発達センター
8	EHP 8	パッケージエアコン	2馬力	2階電算室	RAS-AP50EAJ1	1	屋上	EHP 8	RPV-AP50K1	床置形(冷房専用)	1	2階電算室
9	EHP 9	ルームエアコン	1.5馬力	1階宿直室	RAS-V28C	1	庁舎外	EHP 9	RAS-V28C	壁掛ルームエアコン	1	1階宿直室
10	EHP 1-1	ルームエアコン	1.5馬力	1階授乳室	RAS-AJ22CE	1	庁舎外	EHP 1-1	RAS-AJ22CE	壁掛ルームエアコン	1	1階授乳室

※EHP8(2階電算室)、EHP9(1階宿直室)、EHP1-1(1階授乳室)については、室外機と室内機が1対1となっている。

※EHP9(1階宿直室)、EHP1-1(1階授乳室)については、別添1の試験項目のうち高圧運転圧力、低圧運転圧力及び吐出ガス温度の測定は不要とし、吸入ガス温度の測定は表面温度計にて行う。