

令和2年度水質検査結果

流入水	山陰 終末処理場	山陽 終末処理場	筋ヶ浜 終末処理場	彦島 終末処理場
水温 (℃)	21.9	21.5	20.6	21.0
pH	7.7	7.3	7.2	7.3
COD (mg/L)	120	100	100	110
BOD (mg/L)	200	160	160	180
SS (mg/L)	180	90	100	160

放流水	山陰 終末処理場	山陽 終末処理場	筋ヶ浜 終末処理場	彦島 終末処理場	基準値
水温 (℃)	22.1	21.7	20.7	20.9	-
pH	6.7	6.5	6.6	6.7	5.8~8.6
COD (mg/L)	9.5	8.3	7.1	10	25mg/L (日平均20mg/L)
BOD (mg/L)	1.2	2.3	1.4	1.6	15mg/L
SS (mg/L)	1.5	0.9	2.1	1.6	40mg/L

検査結果については年平均値