

## 令和6年度水質検査結果

流入水	山陰 終末処理場	山陽 終末処理場	筋ヶ浜 終末処理場	彦島 終末処理場
水温 (℃)	22.5	22.2	21.6	21.7
pH	7.6	6.8	7.2	7.2
COD (mg/L)	120	87	72	110
BOD (mg/L)	200	130	110	160
SS (mg/L)	190	46	100	120

放流水	山陰 終末処理場	山陽 終末処理場	筋ヶ浜 終末処理場	彦島 終末処理場	基準値
水温 (℃)	22.1	22.2	21.2	21.2	-
pH	6.6	6.6	6.7	7.0	5.8~8.6
COD (mg/L)	9.0	8.9	7.5	10	25mg/L (日平均20mg/L)
BOD (mg/L)	1.8	2.9	1.8	2.5	15mg/L
SS (mg/L)	2	2	2	2	40mg/L

検査結果については年平均値