

既存照明設備一覧表

下関市消防局・中央消防署合同庁舎

階層	部屋 エリア	照会記号	既存照明設備の情報			(4) 特記事項 交換作業における注意事項 機器指定、要求仕様ほか	(5) 点灯時間	(6) 点灯日数
			(1) 種類・容量・形状等	(2) 台数	4m以上の高所照明又は 外灯のみ			
					(3) 設置高さ			
1階	資機材倉庫1	B322M	FHF32W×2 反射笠付 防湿型 (SUS)	4			5時間	365日
		B321M	FHF32W×1 反射笠付 防湿型 (SUS)	4			5時間	365日
		E322MG	FHF32W×2 笠なし (ガード付)	6			5時間	365日
	資機材倉庫1 (スライダ-前)	A322M	FHF32W×2 富士型 防湿型 (SUS)	2	4m以上の高所照明		5時間	365日
		GD250	MF250W×1 投光器 低始動電流型 高力率安定器付属 耐塩仕様	1	4m以上の高所照明		5時間	365日
	資機材倉庫1前廊下	H321M	FHF32W×1 片反射笠付 防湿型 (SUS)	1			5時間	365日
		K100W	LRS1RP-700M (枠:アルミ) 防雨型	1			5時間	365日
	資機材倉庫2	B322	FHF32W×2 反射笠付	1			5時間	365日
	廃棄物庫	H321	FHF32W×1 片反射笠付	1			5時間	365日
	貯油庫	I321	FHF32W×1 防爆型器具	1			5時間	365日
	外壁 (ホ-スリフ-)	R201W	FL20W×1 屋外用ウォールライト	1			5時間	365日
	車庫	B322M	FHF32W×2 反射笠付 防湿型 (SUS)	34	4m以上の高所照明		14時間	365日
		B321M	FHF32W×1 反射笠付 防湿型 (SUS)	23	4m以上の高所照明		14時間	365日
		H321M	FHF32W×1 片反射笠付 防湿型 (SUS)	4	4m以上の高所照明		14時間	365日
		A322M	FHF32W×2 富士型 防湿型 (SUS)	13	4m以上の高所照明		14時間	365日
	出勤準備室	C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正 (PK)	8		8台中1台LED改修済みだが、全台要更新	5時間	365日
	防災衣乾燥	A321M	FHF32W×1 富士型 防湿型 (SUS)	1			5時間	365日
	消毒室	A322M	FHF32W×2 富士型 防湿型 (SUS)	2			5時間	365日
	救急資機材	B321	FHF32W×1 反射笠付	2			5時間	365日
		B322	FHF32W×2 反射笠付	3			5時間	365日
	雨水ろ過機械室	H321M	FHF32W×1 片反射笠付 防湿型 (SUS)	1			5時間	365日
	廊下1	F150	LRS1-1400LM	7			14時間	365日

【記入要領】

- (1) 種類・容量・形状等 : FHF32W×1 富士型 など
- (2) 寸法 : 1300×200、Φ100 など
- (3) 台数 : 台数
- (4) 設置高さ : ●m程度 など
- (5) その他 : 交換作業中に部屋の明るさを保つため臨時照明が必要、現行よりも明るい照明を希望、耐塩害仕様、調光機能希望など
- (6) 点灯時間 : 1日あたりの点灯時間
- (7) 点灯日数 : 1年間あたりの点灯日数

階層	部屋 エリア	照会記号	既存照明設備の情報			(4) 特記事項 交換作業における注意事項 機器指定、要求仕様ほか	(5) 点灯時間	(6) 点灯日数
			(1) 種類・容量・形状等	(2) 台数	4m以上の高所照明又は 外灯のみ			
					(3) 設置高さ			
1階	廊下2	F150	LRS1-1400LM	12			14時間	365日
	PS	H201	FL20W×3 片反射笠付	1			1時間	30日
	倉庫2	A321	FHF32W×1 富士型	1			5時間	365日
	職員便所（男）	F60	LRS1-400LM	4			5時間	365日
		F100	LRS1-950LM	3			5時間	365日
	職員便所（女）	F60	LRS1-400LM	1			5時間	365日
		F60K	LEDDL60型Φ100広角 温白色	1			5時間	365日
		F100	LRS1-950LM	1			5時間	365日
	外壁（通用口）	R201W	FL20W×1 屋外用ウォールライト	2			14時間	365日
	脱衣室	C321M	FHF32W×1 埋込下面開放 防湿型（SUS）	3			5時間	365日
		N60	LED6.9W 防湿型ダウンライト	2			5時間	365日
	下足	F100	LRS1-950LM	2			5時間	365日
	洗面	F60	LRS1-400LM	4			5時間	365日
		F100	LRS1-950LM	1			5時間	365日
	掃除用具庫	H201	FL20W×3 片反射笠付	1			1時間	365日
	洗濯	C321M	FHF32W×1 埋込下面開放 防湿型（SUS）	1			5時間	365日
	浴室	L301W	FCL30W×1 浴室用ブラケット	7			5時間	365日
	救急仮眠室	C321	FHF32W×1 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	4		スイッチ式へ要変更（現在センサー式）	5時間	365日
		F100	LRS1-950LM	3			5時間	365日
		M201	FL20W×1 ブラケット	4			5時間	365日
	倉庫1	B321	FHF32W×1 反射笠付	3			5時間	365日
	男子仮眠室	C321	FHF32W×1 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	8		スイッチ式へ要変更（現在センサー式）	5時間	365日
		F100	LRS1-950LM	20			5時間	365日
		M201	FL20W×1 ブラケット	20			5時間	365日
	女子仮眠室	F100	LRS1-950LM	2			5時間	365日
		F200	LEDDL350型Φ150拡散 昼白色	4		スイッチ式へ要変更（現在センサー式）	5時間	365日
		M201	FL20W×1 ブラケット	2			5時間	365日
	脱衣	N60	LED6.9W 防湿型ダウンライト	1			5時間	365日
	WC	F60	LRS1-400LM	1			5時間	365日
	倉庫3	H321	FHF32W×1 片反射笠付	1			5時間	365日
	来客便所（男）	F60	LRS1-400LM	4		月曜日の作業を希望	5時間	365日
		F100	LRS1-950LM	3		月曜日の作業を希望	5時間	365日
	来客便所（女）	F60	LRS1-400LM	3		月曜日の作業を希望	5時間	365日
		F60K	LEDDL60型Φ100広角 温白色	3		月曜日の作業を希望	5時間	365日
		F100	LRS1-950LM	3		月曜日の作業を希望	5時間	365日

[illegible]

階層	部屋 エリア	照会記号	既存照明設備の情報			(4) 特記事項 交換作業における注意事項 機器指定、要求仕様ほか	(5) 点灯時間	(6) 点灯日数
			(1) 種類・容量・形状等	(2) 台数	4m以上の高所照明又は 外灯のみ			
					(3) 設置高さ			
2階	資機材倉庫3	P321	FHF32W×1 直付下面開放	12			5時間	240日
	倉庫2	P321	FHF32W×1 直付下面開放	8			5時間	240日
	体力錬成室	E322MG	FHF32W×2 笠なし（ガード付）	10			5時間	240日
	倉庫6	P321	FHF32W×1 直付下面開放	2			5時間	240日
	署長室	Q322	FHF32W×2 埋込下面パネル	4		土日の作業を希望	12時間	240日
	中央消防署事務室	C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	20		土日の作業を希望	17時間	365日
		C322S	FHF32W×2 埋込下面開放 連続調光（PX）	12			17時間	365日
		F100	LRS1-950LM	2			17時間	365日
	相談コーナー	C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	4			5時間	240日
	宿直室	O323	FHP32W×3 埋込下面ルーバ	2			5時間	365日
		F150	LRS1-1400LM	1			5時間	365日
	倉庫4	P321	FHF32W×1 直付下面開放	8			5時間	240日
	倉庫5	P321	FHF32W×1 直付下面開放	3			5時間	240日
	談話室1	C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	9			5時間	240日
	書庫1	P321	FHF32W×1 直付下面開放	6			5時間	240日
	男子更衣室	C321	FHF32W×1 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	6		土日の作業を希望	5時間	240日
	女子更衣室	C321	FHF32W×1 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	2		土日の作業を希望	5時間	240日
	来客便所（男）	F60	LRS1-400LM	4		土日の作業を希望	5時間	240日
		F100	LRS1-950LM	4		土日の作業を希望	5時間	240日
	来客便所（女）	F60	LRS1-400LM	2		土日の作業を希望	5時間	240日
		F60K	LEDDL60型Φ100広角 温白色	2		土日の作業を希望	5時間	240日
		F100	LRS1-950LM	4		土日の作業を希望	5時間	240日
	消防局事務室	C321	FHF32W×1 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	60		土日の作業を希望	13時間	240日
		C321S	FHF32W×1 埋込下面開放 連続調光（PX）	16		土日の作業を希望	13時間	240日
		F100	LRS1-950LM	2		土日の作業を希望	13時間	240日
		F100	LRS1-950LM	4		土日の作業を希望	13時間	240日
	局長室	S454	FHP45W×4 埋込下面パネル	8		土日の作業を希望	13時間	240日
	ロビー	F150	LRS1-1400LM	26		土日の作業を希望	17時間	240日
	相談コーナー	C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	4		土日の作業を希望	5時間	240日
		F100	LRS1-950LM	2		土日の作業を希望	5時間	240日
	談話室2	O323	FHP32W×3 埋込下面ルーバ	3		土日の作業を希望	5時間	240日
	厨房	A322M	FHF32W×2 富士型 防湿型（SUS）	2		土日の作業を希望	5時間	240日
	食堂待機室	C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正（PK）	10		土日の作業を希望	5時間	240日
	バルコニー	R201W	FL20W×1 屋外用ウォールライト	1			5時間	240日
	倉庫7	P321	FHF32W×1 直付下面開放	2			5時間	240日

[illegible]

階層	部屋 エリア	照会記号	既存照明設備の情報			(4) 特記事項 交換作業における注意事項 機器指定、要求仕様ほか	(5) 点灯時間	(6) 点灯日数
			(1) 種類・容量・形状等	(2) 台数	4m以上の高所照明又 は外灯のみ			
					(3) 設置高さ			
3階	書庫・倉庫	P321	FHF32W×1 直付下面開放	10			5時間	240日
	作戦室	P322	FHF32W×2 直付下面開放	15		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	情報指令課事務室	C321	FHF32W×1 埋込下面開放 初期照度補正 (PK)	6		他工事でLED化するため、本リース対象外		
		C321S	FHF32W×1 埋込下面開放 連続調光 (PX)	3		他工事でLED化するため、本リース対象外		
		C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正 (PK)	6		他工事でLED化するため、本リース対象外		
		C322S	FHF32W×2 埋込下面開放 連続調光 (PX)	4		他工事でLED化するため、本リース対象外		
		F200	LEDDL350型Φ150拡散 昼白色	1		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	通信指令室	D322	FHF32W×2 0Aルーバー付 初期照度補正 (PK)	28		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	通信無線機械室	P321	FHF32W×1 直付下面開放	10		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	倉庫8	P321	FHF32W×1 直付下面開放	5			5時間	240日
	講堂（視聴覚室仕様）	G321	FHF32W×1 黒板灯 埋込下面開放	4		土日の作業を希望	5時間	240日
		T453	FHP45W×3 埋込下面ルーバ	20		土日の作業を希望	5時間	240日
		U42	FHT42W×1 ダウンライト 広角タイプ	8		土日の作業を希望	5時間	240日
	書庫3	P321	FHF32W×1 直付下面開放	4		土日の作業を希望	5時間	240日
	印刷室	P321	FHF32W×1 直付下面開放	2		土日の作業を希望	13時間	240日
	湯沸室	C321M	FHF32W×1 埋込下面開放 防湿型 (SUS)	2		土日の作業を希望	13時間	240日
	相談室1	C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正 (PK)	2		土日の作業を希望	13時間	240日
	消防局事務室	C321	FHF32W×1 埋込下面開放 初期照度補正 (PK)	26		土日の作業を希望	13時間	240日
		C321S	FHF32W×1 埋込下面開放 連続調光 (PX)	15		土日の作業を希望	13時間	240日
		F150	LRS1-1400LM	1		土日の作業を希望	13時間	240日
	ロビー 受付カウンター	F150	LRS1-1400LM	15		土日の作業を希望	13時間	240日
	休憩室	F100	LRS1-950LM	4		スイッチ式へ要変更（現在センサー式）	5時間	240日
	脱衣	N60	LED6.9W 防湿型ダウンライト	1		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	WC	F60	LRS1-400LM	1		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	女子仮眠室	F200	LEDDL350型Φ150拡散 昼白色	6		他工事でLED化するため、本リース対象外		
		F100	LRS1-950LM	1		他工事でLED化するため、本リース対象外		
		M201	FL20W×1 ブラケット	1		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	男子仮眠室	C321	FHF32W×1 埋込下面開放 初期照度補正 (PK)	8		他工事でLED化するため、本リース対象外		
		F100	LRS1-950LM	10		他工事でLED化するため、本リース対象外		
		M201	FL20W×1 ブラケット	10		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	脱衣	N60	LED6.9W 防湿型ダウンライト	1		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	待機室	C322	FHF32W×2 埋込下面開放 初期照度補正 (PK)	8		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	厨房	A322M	FHF32W×2 富士型 防湿型 (SUS)	2		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	相談室2	O232	FHP23W×2 埋込下面ルーバ	4		他工事でLED化するため、本リース対象外		
	談話室3	O323	FHP32W×3 埋込下面ルーバ	2		他工事でLED化するため、本リース対象外		

[illegible]

[illegible]