

下関市立小学校消防用設備一覧表

設備(種類)	自動火災報知設備										屋内(外)消火栓設備										避難器具		漏電火災警報器					防火ドア設備					消火器					非常警報設備					備考				
	受信機	発信機	感知器 差動式 分布型	感知器 定温式 スポット型	煙	表示 ル	予備 電	交流 電	加圧 送水 装置	制御 ボツク	消火 栓耐 圧試 験	ホース 取	呼水 装置	起動 用 鈕	表示 電	交流 電	放水 試験	階段 タラ ップ	救 助 袋	誘 導 灯	交流 電	受信 機	漏洩 電流 検出	絶縁 測定	連動 操作 盤	防火 シャ ツタ 扉	防 火 感 知 器	防 煙 シャ ツタ 扉	防 煙 ダン パー	予備 電 源	粉末 加 圧 式	粉末 蓄 圧 式	消火 器放 出試 験	消火 器取 替	表示 灯	ベ ル	ス ピー カ ー	操作 装 置	押 ボ タ ン	非常 電 源	連 動 試 験	非常 電 源 専 用 受 電 設 備					
1 養治小学校	P1-5L P1-15L	12	4	80	1	3	13	13	2	1	1	15	0	0	15	15	1	○		2					(15L) 1	7	5	12			1	0	27	2	0							1					
2 文関小学校	P1-30L	14		49	2	3	14	14	1	1	1	18	0	0	12	18	1	○	3F-2	3	1	1	1	1	1	2	4	6			1	0	34	2	0												
3 名陵小学校	P1-20L	11	3	45	1	3	11	11	1	1	1	7	0	0	7	7	1	○		6	1	1	1	1	(5L) 1	1	2	2			1	0	23	2	0								1				
4 向山小学校	P1-40L	28	3	106	10	11	28	28	1	1	1	27	0	0	27	27	1	○	3F-2 4F-2	10					(6L) 1	26		24			1	0	41	1	0							1	旧向山幼稚園 を含む				
5 小月小学校	P1-25L	12	8	68	11	3	12	12	1	1	1	9	0	0	9	9	1	○		3					(1L) 2	12		12			2	0	25	1	0								1				
6 清末小学校	P1-20L	15	4	65	9	6	15	15	1	1	2	2	14	0	0	1	14	14	2	○					(20L) 1	5	4	7	14		1	0	27	3	0												
7 王司小学校	P1-20L	12		82	1	13	11	12	1	1	1	6	0	0	6	6	1	○	3F-1	3	2	2	2	2	(5L) 1	11		12	9		1	0	29	2	0												
8 豊浦小学校	P1-40L	30	4	109	8	7	30	30	1	1	2	2	23	0	0	2	21	23	2	○	3F-2 4F-1	5	2	2	2	2	(10L) 1	16		16			1	0	50	3	0							1	QBの中に漏電 火災警報器		
9 勝山小学校	P1-30L	17	5	98	1	6	17	17	1	1	2	2	17	0	0	1	17	17	2	○	3F-1 4F-1	3	1	1	1	1	(10L) 1	13	2	13			1	0	27	1	4							1			
10 吉田小学校	P1-15L	8	4	51	5	3	8	8	1	1	1	7	0	0	8	8	1	○		3					(10L) 1		4	2			1	0	13	1	3								1				
11 王喜小学校	P1-20L	10	5	74	4	3	10	10	1	1	1	6	0	0	6	6	1	○		5					(10L) 1	7		7			1	0	25	2	0								1				
12 内日小学校	P1-15L	8	4	86	3	7	8	8	1	1	1	7	0	0	7	7	1	○		2					(5L) 1		4	2			1	0	16	1	0								1				
13 長府小学校	P1-30L	23	5	104	3	7	23	23	1	1	1	23	0	0	23	23	1	○	3F-3 4F-1	3					(20L) 1	23		23			1	0	40	3	1								1				
14 一の宮小学校	P1-20L	14	4	117	8	6	14	14	1	1	1	13	0	0	13	13	1	○		6					(10L) 1	6		6			1	0	34	2	0								1				
小計																																													26	8	

学校名	棟別名称	構造	用途	階数		床面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	自 火 報	屋 内 外 消 火 栓	非 常 電 源	漏 電 火 災	避 難 器 具	誘 導 灯 ・ 標 識	消 火 器	非 常 警 報	消 防 用 水
				地上	地下											
1	養治 小学校	管理棟	耐火	7項	3		386.90	1163.54	○	○	○			○		
		教室棟	耐火	7項	3		1096.00	3287.00	○	○				○		
		体育館	耐火	7項	2		386.90	822.14	○	○			○	○		
2	文閣 小学校	北校舎	耐火	7項	3		1080.00	1163.54	○	○			○	○		
		南校舎	耐火	7項	3		1096.00	3287.00	○	○			○	○		
		本館	耐火	7項	2		1096.00	3287.00	○	○			○	○		
		体育館	簡耐	7項	3		386.90	822.14	○	○			○	○		
		変電設備										○		○		
3	名陵 小学校	管理棟	耐火	7項	3		632.50	1897.50	○					○		
		CR棟	耐火一部 簡耐	7項	2		867.00	1734.00	○	○				○		
		体育館	耐火	7項	2		673.76	786.48	○	○			○	○		
		変電設備									○	○				
4	向山 小学校	北校舎(幼稚園込)	耐火	7項	4		818.58	3164.69	○	○	○		○	○	○	
		南校舎	耐火	7項	4		1001.56	3623.34	○	○	○		○	○		
		体育館	簡耐	7項	2		822.22	939.78	○	○	○			○	○	
		幼稚園遊戯	耐火	7項	1		183.00	183.00	○					○	○	
5	小月 小学校	校舎	耐火	7項	3		1251.65	3783.93	○	○	○			○		
		体育館	耐火	7項	2		968.70	1155.54	○		○			○	○	
		油庫	耐火	14項	1		6.20	6.20						○		
6	清末 小学校	管理棟	耐火	7項	4		745.65	2980.65	○	○				○		
		教室棟	耐火	7項	2		1042.04	2084.08	○	○				○		
		教室棟（増築）	簡耐	7項	1		150.00	150.00	○					○		
		給食棟	簡耐	7項	1		177.00	177.00						○		
		体育館	準耐	7項	2		673.26	786.48	○	○				○	○	
		油庫	耐火	14項	1		5.45	5.45						○		
7	王司 小学校	第1校舎	耐火	7項	3		996.51	2823.82	○	○				○		
		第2校舎	耐火	7項	3		443.18	1323.30	○				○	○		
		体育館	耐火	7項	2		805.95	1016.20	○					○	○	
		教室棟（増築）	簡耐	7項	1		167.67	170.07	○							
		給食棟	簡耐	7項	1		212.55	212.55						○		
		受電設備		14項	1							○		○		
8	豊浦 小学校	本館	耐火	7項	4		915.57	3702.73	○	○	○		○	○		
		第1校舎	耐火	7項	2		391.40	782.80						○		
		第2校舎	耐火	7項	2		462.40	925.20						○		
		第3校舎	耐火	7項	2		649.30	1298.60		○				○		
		第5校舎	耐火	7項	3		619.00	1855.00	○	○	○		○	○		
		体育館	準耐	7項	3		1167.00	1406.00	○	○	○			○	○	
		受変電設備										○		○		

学校名	棟別名称	構造	用途	階数		床面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	自 火 報	屋 内 外 消 火 栓	非 常 電 源	漏 電 火 災	避 難 器 具	誘 導 灯 ・ 標 識	消 火 器	非 常 警 報	消 防 用 水	
				地上	地下												
8	豊浦 小学校	資料館（小規模）	7項	1		265.04	265.04							○			
		給食棟（小規模）	7項	1		280.51	280.51							○			
		少取庫	耐火		1		4.00	4.00							○		
9	勝山 小学校	本館	耐火	7項	2	1020.70	2056.40	○	○					○			
		新館	耐火	7項	4	854.47	3445.59	○	○			○		○			
		体育館	簡耐	7項	2	1010.43	1136.07	○	○					○	○		
		受変電設備			1					○	○						
10	吉田 小学校	校舎	耐火	7項	2	1055.11	1948.22	○	○					○			
		体育館	準耐	7項	2	700.30	884.24	○	○					○	○		
		キュービクル								○							
11	王喜 小学校	校舎	耐火	7項	3	845.50	2215.90	○	○	○				○			
		防音校舎	耐火	7項	2	373.94	726.28	○	○					○			
		体育館	準耐	7項	2	781.00	1117.00	○	○					○	○		
		少取庫	耐火		1	2.70	2.70	○							○		
12	内日 小学校	管理棟	耐火	7項	2	1068.50	2137.00	○	○	○				○			
		体育館	準耐	7項	2	700.30	884.24	○	○					○	○		
		給食室（基準未滿）		7項	1	136.00	136.00								○		
		少取庫		14項	1										○		
13	長府 小学校	第1校舎	耐火	7項	3	704.78	2522.29	○	○	○			○	○			
		第2校舎	耐火	7項	3	704.78	2114.31	○	○					○	○		
		第3校舎	耐火	7項	4	790.28	2819.08	○	○					○	○		
		給食棟	準耐火	7項	1	313.00	313.00								○		
		体育館	準耐火	7項	2	977.55	1165.95	○	○						○	○	
14	一の宮 小学校	管理棟 （教室棟・体育館）	耐火	7項	2	2851.00	5650.00	○	○	○				○	○		
		給食室・音楽棟	耐火	7項	2	288.00	550.10	○	○	○					○		
15	関西 小学校	管理棟	耐火	7項	3	826.49	1650.23	○	○					○			
		教室棟	耐火	7項	4	738.80	3014.77	○	○				○		○		
		体育館	簡耐	7項	2	843.02	901.17	○	○					○	○		
		キュービクル								○							
		給食室													○		
16	桜山 小学校	校舎	耐火	7項	4	541.74	4896.22	○	○				○	○			
		体育館	簡耐	7項	2	658.00	773.19	○	○					○	○		
		ポンプ・電気室	耐火							○					○		
		給食室	鉄骨							○							
17	生野 小学校	本館	耐火	7項	3	1950.00	4454.00	○	○	○			○	○			
		体育館	耐火	7項	2	701.00	930.70	○	○					○	○		
18	本村 小学校	第一校舎	耐火	7項	3	1509.00	4205.00	○	○				○	○			
		第二校舎	耐火	7項	2	420.00	750.00	○	○					○	○		
		体育館	準耐火	7項	2	590.45	797.94	○	○					○	○		
19	西山 小学校	本館	耐火	7項	2	1409.00	2841.00	○	○					○			
		北校舎	耐火	7項	3	619.40	1886.05	○	○				○		○		
		体育館	準耐火	7項	2	700.00	884.00	○	○	○				○	○		

下関市立小学校（本庁管内）棟別一覧表（参考）

別紙2-7

学校名	棟別名称	構造	用途	階数		床面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	自 火 報	屋 内 外 消 火 栓	非 常 電 源	漏 電 火 災	避 難 器 具	誘 導 灯 ・ 標 識	消 火 器	非 常 警 報	消 防 用 水
				地上	地下											
20	江浦 小学校	管理棟	耐火	7項	3		921.00	2799.00	○	○			○	○		
		教室棟	耐火	7項	3		741.00	2223.00	○	○			○	○		
		体育館	準耐火	7項	2		779.50	922.10	○	○				○	○	
21	角倉 小学校	校舎	耐火	7項	3		1919.09	5758.27	○	○			○	○		
		体育館	準耐火	7項	2		988.00	1014.00	○	○				○	○	
		変電設備									○					
22	川中 小学校	北校舎	耐火	7項	3		477.60	1433.00	○				○	○		
		南校舎	耐火	7項	3		668.90	1939.00	○	○				○		
		東校舎	耐火	7項	4		655.69	2622.76	○	○				○		
		管理棟	耐火	7項	1		449.00	449.00	○		○			○		
		体育館	準耐火	7項	2		1000.30	1186.99	○	○				○	○	
		危険物貯蔵庫	準耐火	14項	1		3.00	3.00							○	
23	安岡 小学校	C棟	耐火	7項	4		852.97	3474.40	○	○			○	○		
		B棟	耐火	7項	2		553.79	1127.64	○					○		
		A棟	耐火	7項	2		449.49	717.12	○					○		
		管理棟	耐火	7項	3		462.44	1297.21	○					○		
		体育館	準耐火	7項	2		999.52	1212.00	○	○				○	○	
		少量危険物	準耐火	14項	1		3.00	3.00							○	
		キュービクル									○					
24	吉見 小学校	本館（管理棟）	耐火	7項	2		936.89	1905.28	○	○				○		
		教室棟	耐火	7項	2		1261.55	2230.10						○		
		体育館	準耐火	7項	2		787.48	935.84	○	○	○			○	○	
25	蓋井 小学校	本館	耐火	7項	3		985.08	1062.93	○	○				○		
		体育館		7項	2		682.49	760.68	○	○	○			○	○	
		職員宿舎	S	5項	1		139.00	139.00						○		
26	山の田 小学校	北校舎(中校舎)	耐火	7項	3		1116.74	3133.39	○	○	○		○	○		
		南校舎	耐火	7項	4		699.88	2336.33	○	○	○		○	○		
		体育館	耐火	7項	2		770.27	954.00	○	○				○	○	
		給食室	準耐	7項	1		128.80	128.80							○	
27	川中西 小学校	管理棟	耐火	7項	3		746.41	2271.18	○	○	○		○	○		
		教室棟	耐火	7項	4		695.97	2304.13	○	○				○	○	
		特別教室	耐火	7項	3		236.07	708.21	○					○		
		体育館	耐火	7項	2		687.90	817.60	○	○				○	○	
		少量危険物	C.B	14項	2		4.80	4.80							○	
28	向井 小学校	管理棟	耐火	7項	3		826.69	2480.07	○	○			○	○		
		教室棟	耐火	7項	3		792.18	2346.53	○	○				○	○	
		体育館	耐火	7項	2		700.30	890.00	○	○				○	○	
29	垢田 小学校	A棟	耐火	7項	3		787.62	2371.23	○	○	○		○	○		
		B棟	耐火	7項	4		997.69	3862.35	○	○				○	○	
		体育館	耐火	7項	2		825.03	1011.66	○	○				○	○	
30	熊野 小学校	C.R棟	耐火	7項	2		3191.00	5835.80	○	○				○	○	
		体育館	耐火	7項	2		1055.52	1233.90	○	○				○	○	
		新校舎	準耐火	7項	1		167.67	167.67	○					○	○	
		電気室									○				○	

別紙2-8

学校名	棟別名称	構造	用途	階数		床面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	自 火 報	屋 内 外 消 火 栓	非 常 電 源	漏 電 火 災	避 難 器 具	誘 導 灯 ・ 標 識	消 火 器	非 常 警 報	消 防 用 水	ハ ッ ケ ー ジ 型 消 火 設 備	
				地上	地下													
1	日新 中学校	管理棟	RC	7項	2	997.51	2078.00	○	○					○				
		普通教室棟	RC	7項	3	1007.64	3087.00	○	○			○		○				
		東校舎	RC	7項	3	413.63	1201.00	○	○					○				
		体育館	RC	7項	2	721.13	812.00	○						○	○			
		武道場	RC	7項	1	391.00	391.00	○		○				○	○			
		キュービクル														○		
2	向洋 中学校	第1校舎(本館)	RC	7項	3	989.92	2165.00	○	○			○		○				
		第2校舎	RC	7項	3	691.53	2132.00	○	○					○				
		第3校舎	RC	7項	2	504.00	1008.00	○						○				
		技術室	S	7項	1	310.00	310.00	○						○				
		体育館	RC	7項	2	815.47	1192.00	○						○	○			
		武道場	RC	7項	1	391.00	391.00							○	○			
		油庫													○			
		キュービクル									○							
3	文洋 中学校	第1校舎	RC	7項	3	729.22	1534.00	○	○					○				
		第2校舎	RC	7項	3	850.68	2419.00	○	○			○		○				
		第3校舎	RC	7項	3	664.70	2053.00	○	○			○		○				
		技術室	S	7項	1	306.00	306.00	○						○				
		体育館	RC	7項	2	660.82	749.00							○				
		柔剣道場	RC	7項	1	391.00	391.00							○	○			
		キュービクル								○								
4	名陵 中学校	管理棟	耐火	7項	3	982.87	2898.19	○	○					○				
		特別教室棟	耐火	7項	4	446.50	1786.00	○	○					○				
		技術教室棟	耐火	7項	1	405.90	405.90	○						○				
		体育館	準耐火	7項	2	661.40	754.31	○						○	○			
		柔剣道場	準耐火	7項	1	391.00	391.00							○	○	○		
5	東部 中学校	南校舎 第1校舎(管理棟)	耐火	7項	3	900.00	2663.00	○	○	○				○				
		北校舎(第2校舎)	耐火	7項	3	1192.73	3542.87	○	○			○		○				
		体育館	耐火	7項	2	661.80	819.00	○						○	○			
		柔剣道場	準耐火	7項	1	391.30	391.30	○						○	○			
	油庫	準耐火	14項	1	5.10	5.10							○					
6	長府 中学校	第1校舎	準耐火	7項	2	610.97	1249.91	○	○					○				
		第2校舎	耐火	7項	3	988.19	3018.53	○	○			○		○				
		第3校舎	耐火	7項	2	997.00	1962.00	○	○					○				
		家庭科(小規模)	準耐火	7項	1	124.00	124.00							○				
		技術科教室	準耐火	7項	1	306.00	306.00	○						○				
		体育館	準耐火	7項	2	1049.70	1234.00	○	○					○	○			
		柔剣道場	準耐火	7項	1	391.20	391.20							○	○	○		
		少取庫	ブロック造	14項	1	6.20	6.20							○				
		給食室(小規模)	準耐火	7項	1	270.80	270.80							○				

学校名	棟別名称	構造	用途	階数		床面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	自 火 報	屋 内 外 消 火 栓	非 常 電 源	漏 電 火 災	避 難 器 具	誘 導 灯 ・ 標 識	消 火 器	非 常 警 報	消 防 用 水	ハ ・ ク ー ク ー 型 消 火 設 備	
				地上	地下													
7	勝山 中学校	管理棟CR棟	RC	7項	4		1598.25	4974.00	○	○	○			○				
		普通教室棟	RC	7項	3		660.21	1971.71	○	○				○				
		体育館	S	7項	2		939.52	961.00	○	○				○	○			
		柔剣道場	RC	7項	1		391.00	391.00	○					○	○			
		仮設校舎	S	7項	2		624.68	1189.03	○									○
8	川中 中学校	校舎棟	耐火	7項	2		5924.65	11969.21	○	○	○			○	○	○	○	
		体育館	準耐火	7項	2		2600.17	3186.90	○	○				○	○	○	○	
9	安岡 中学校	第1校舎	耐火	7項	3		782.32	2375.37	○	○			○	○				
		第2校舎	耐火	7項	4		803.04	3212.14	○	○			○	○	○			
		体育館	耐火	7項	2		985.82	1119.10	○	○				○	○			
		柔剣道場	耐火	7項	1		391.00	391.00	○					○	○			
		給食室	耐火	7項	1		248.60	248.60							○			
		技術教室	準耐火	7項	1		312.00	312.00	○						○			
		少量危険物貯蔵庫	耐火	14項	1		3.56	3.56							○			
10	吉見 中学校	A棟	耐火	7項	3		654.74	1931.98	○	○				○				
		B棟	耐火	7項	3		465.00	1324.84	○	○				○				
		体育館	耐火	7項	2		801.00	998.00	○	○				○	○			
		柔剣道場	準耐火	7項	1		391.00	391.00						○	○			
		少量危険物	耐火	14項	1		3.68	3.68							○			
		技術室	準耐火	7項	1		168.00	168.00	○						○			
		キュービクル									○							
青雲寮	耐火	5項	1		346.65	346.65							○					
11	彦島 中学校	管理棟	RC	7項	3		859.94	2555.00	○	○			○	○				
		第二校舎	RC	7項	3		666.39	2024.00	○	○			○	○				
		第三校舎	RC	7項	4		396.72	1484.00	○	○				○				
		特別教室棟	RC	7項	3		198.10	674.00							○			
		技術室教室棟	S	7項	1		324.00	324.00							○			
		体育館	RC	7項	2		661.21	817.00	○					○	○			
		柔剣道場	RC	7項	1		391.00	391.00	○					○	○			
12	木屋川 中学校	特別 普通 管理棟 特別教室棟	RC	7項	3		1163.00	3015.10	○	○	○			○				
		体育館	S	7項	2		667.00	748.00	○	○				○	○			
		柔剣道場	RC	7項	1		391.00	391.00	○					○	○			
		油庫	準耐火	14項	1		5.50	5.50							○			
13	山の田 中学校	第1校舎(管理棟)	耐火	7項	4		560.50	2268.53	○	○				○				
		第2校舎(普通教室)	耐火	7項	4		431.25	1751.66	○	○			○	○				
		第3校舎(特別教室)	耐火	7項	4		339.75	2328.02	○	○				○				
		体育館	準耐火	7項	1	1部中2	948.29	986.93	○	○				○	○			
		柔剣道場	準耐火	7項	1		391.00	391.00	○					○	○			
		少量危険物貯蔵庫	RC	14項	1		3.70	3.70							○			

下関市立中学校（本庁管内）棟別一覧表（参考）

別紙2-10

学校名	棟別名称	構造	用途	階数		床面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	自 火 報	屋 内 外 消 火 栓	非 常 電 源	漏 電 火 災	避 難 器 具	誘 導 灯 ・ 標 識	消 火 器	非 常 警 報	消 防 用 水	ハ ・ ツ ケ ー シ ン 型 消 火 設 備
				地上	地下												
14 玄洋 中学校	A棟	RC	7項	3		833.03	2526.98	○	○			○		○			
	B棟	RC	7項	4		833.03	3068.21	○	○					○			
	技術科教室	S	7項	1		306.00	306.00							○	○		
	体育館	RC	7項	2		1010.41	1136.05	○	○					○	○		
	柔剣道場	S	7項	1		391.00	391.00							○	○	○	
	油庫	防火	14項	1		4.00	4.00										
15 垢田 中学校	第1校舎(管理棟)	耐火	7項	3		869.44	2636.20	○	○			○		○			
	第2校舎(教室棟)	耐火	7項	4		840.22	3360.88	○	○			○		○			
	体育館	準耐火	7項	2		1017.27	1231.22	○	○					○	○		
	柔剣道場	耐火	7項	1		391.00	391.00	○						○	○		
	技術科教室棟	準耐火	7項	1		313.26	313.26	○							○		
	少量危険物貯蔵庫	耐火	14項	1		3.70	3.70								○		
	変電設備室	耐火		1						○					○		
16 長成 中学校	管理棟	耐火	7項	3		967.00	2898.68	○	○	○				○			
	中央棟	耐火	7項	3		287.97	947.97	○	○					○			
	教育棟	準耐火	7項	2		427.23	1281.68	○	○					○			
	体育館棟(武道場)	耐火	7項	1		1098.80	2124.00	○	○					○	○		

下関市立旧小学校・旧中学校・旧幼稚園（本庁管内）棟別一覧表（参考）

学校名	棟別名称	構造	用途	階数		床面積 (㎡)	延床面積 (㎡)	自 火 報	屋 内 外 消 火 栓	非 常 電 源	漏 電 火 災	避 難 器 具	誘 導 灯 ・ 標 識	消 火 器	非 常 警 報	消 防 用 水	ハ ・ ツ ケ ー シ ン 型 消 火 設 備
				地上	地下												
1 旧神田 小学校 (廃校中)	管理棟	耐火	15項	3		1361.00	4083.00	○	○	○				○			
	教室棟	耐火	15項	3		399.00	1197.00	○	○	○				○			
	体育館	準耐	15項	2		688.00	790.00	○	○	○			○	○			
2 旧第二 幼稚園 (廃園中)	普通管理教室棟	耐火	15項	2		260.90	521.40							○			
	普通教室棟(遊戯)	耐火	15項	1		162.00	162.00							○			
3 旧王江 小学校 (廃校中)	本館	耐火	14項	3		1500.00	3999.00	○						○			
	体育館	耐火	15項	2		634.00	950.00	○						○	○		
4 旧内日 中学校 (廃校中)	特別 普通 管理棟	RC	7項	2		1028.10	1802.50	○	○	○				○			
	体育館	S	7項	2		711.34	775.89	○	○					○	○		
	少取庫	B	14項	1		33.75	33.75	○						○			
5 旧吉母 小学校 (廃校中)	校舎	耐火	7項	3		596.90	1818.32	○		○				○			
	体育館	準耐火	7項	2		695.82	884.24	○	○	○				○	○		
	少量危険物		14項	1		3.80	3.80							○			