

別紙 1

仕 様 書

- 1 修 繕 名 下関市立長府東公民館ほか 1 館非常用発電機修繕
- 2 場 所 長府東公民館（下関市長府松小田本町 4-15）
彦島公民館（下関市彦島江の浦町一丁目 3-1）
- 3 修繕内容 長府東公民館及び彦島公民館の非常用発電機を修繕するもの。

【長府東公民館】 K V A : 74

発 電 機 : 三菱 PG78MX

エンジン : 三菱 S6S9

年 式 : 1997 年 2 月

蓄電池型式/年式 : HS80-6E*4

【彦島公民館】 K V A : 125

発 電 機 : ニシハツ PX-135MSR(B)

エンジン : 三菱 6D16-T

年 式 : 2008 年 11 月

蓄電池型式/年式 : REH40-12*2

- 4 履行期間 契約締結日 ～ 令和 8 年 1 0 月 3 0 日（金）
- 5 仕様詳細 （別添 1）設計書のとおり
- 6 提 出 物 （1）施工前に提出する資料

①施工スケジュール

※公民館及び支所等と事前に調整を行うこと。

②納入仕様書 2 部

（2）完成時提出書類

①業務完了報告書

②写真（完成、施工前、施工中）

7 留意事項

長府東公民館に併設されている山陽保健センターの休所日に実施すること。

彦島公民館に併設されている彦島支所の休所日に実施すること。

公民館と打合せの上、利用者に支障のないようにすること。

8 環境に関する配慮事項

（別紙２）特記仕様書（環境編簡易）

9 下関市暴力団排除条例による措置

（別紙３）下関市暴力団排除条例による措置に係る特記事項