

業務委託内容質問回答書

令和8年 8 月 2 6 日

業 務 委 託 名	巖流島観光拠点化基本構想作成業務
業 務 委 託 場 所	下関市
(質問内容) 【仕様書 5 基本構想に盛り込む内容 (2) ウ インフラ整備の検討】 ①現在、污水处理施設の設置工事を実施されていますが、設置する施設の概要をご教示ください。	
(回答) ①ポンプで汲み上げたし尿を浄化槽にて水と汚泥に分解、汚水の分解には嫌気性微生物を使用するものです。ろ過された水は土壌処理にて土壌面蒸発と根による吸い上げを行ったあと貯留槽へ溜まる仕組みです。(太陽光による電力供給) (仕様) ・汚水無放流処理装置 (計画汚水量) ・8.1m³/日 (参考品番) ・TSS-081-SIPI (株式会社大成工業)	